



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»

м. Кам'янець-Подільський  
Лабораторія контролю підготовки  
та якості питної води  
АТЕСТАТ про технічну компетентність  
№ 295 «ОНС»-23, дійсний до 06.11.2026р.

Інформація  
про стан питної води централізованої системи водопостачання  
КП «Міськтепловоденергія»  
станом на 28.01.2026

Найменування показників	Одиниці вимірювання	Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10	Фактичне значення
<b>Мікробіологічні показники</b>			
ЗМЧ t – 37°C,	КУО/см <sup>3</sup>	<100	0
Загальні коліформи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
E.coli	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
Ентерокок	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність	відсутні
<b>Органолептичні показники</b>			
Запах: при 20°C	бали	≤ 2	0
при 60°C			0
Присмак	бали	≤ 2	0
Забарвленість	градуси	≤ 20	<5
Каламутність	НОК	≤ 1	<1
<b>Фізико-хімічні показники</b>			
pH	одиниці pH	6,5 – 8,5	8,1
Загальна жорсткість	ммоль/дм <sup>3</sup>	≤7,0	3,15
Кальцій	мг/дм <sup>3</sup>	не нормується	100,2
Магній	мг/дм <sup>3</sup>	не нормується	15,8
Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 250	44,7
Лужність	ммоль/дм <sup>3</sup>	не нормується	4,4
Хлор залишковий вільний	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	0,34
<b>Санітарно-токсикологічні показники</b>			
Амоній	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,5	<0,05
Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 0,1	0,003
Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	≤ 50	9,21
Алюміній	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,2	0
ПАА	мг/дм <sup>3</sup>	≤2,0	0