КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»

м. Кам'янець-Подільський
Лабораторія контролю підготовки
та якості питної води
АТЕСТАТ про технічну компетентність
№ 295 «ОНС»-23, дійсний до 06.11.2026р.

Інформація
про стан питної води централізованої системи водопостачання
КП «Міськтепловоденергія»
станом на 04.09.2026

Найменування показників	Одиниці вимірювання	Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10	Фактичне значення
Мікробіологічні показники			
ЗМЧ t – 37ºС,	КУО/см^3	≤ 50	1
Загальні коліформи	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
E.coli	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
Ентерокок	КУО/100см^3	відсутність	відсутні
Органолептичні показники			
Запах: при 20˚С при 60˚С	бали	≤ 2	0 0
Присмак	бали	≤ 2	0
Забарвленість	градуси	≤ 20	<5
Каламутність	НОК	≤ 1	<1
Фізико-хімічні показники			
pH	одиниці pH	6,5 – 8,5	7,82
Загальна жорсткість	ммоль/дм^3	≤7,0	2,0
Кальцій	мг/дм^3	не нормується	60,1
Магній	мг/дм^3	не нормується	12,1
Хлориди	мг/дм^3	≤ 250	49,6
Лужність	ммоль/дм^3	не нормується	2,8
Хлор залишковий вільний	мг/дм^3	≤0,5	0,4
Санітарно-токсикологічні показники			
Амоній	мг/дм^3	≤ 0,5	<0,05
Нітрити	мг/дм^3	≤ 0,1	< 0,003
Нітрати	мг/дм^3	≤ 50	1,48
Алюміній	мг/дм^3	≤0,2	0
ПАА	мг/дм^3	≤2,0	0