**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
**«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»**

м. Кам'янець-Подільський
Лабораторія контролю підготовки
та якості питної води
АТЕСТАТ про технічну компетентність
№ 295 «ОНС»-23, дійсний до 06.11.2026р.

# Інформація
## про стан питної води централізованої системи водопостачання
## КП «Міськтепловоденергія»
## станом на 31.08.2026

| Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення |
|---|---|---|---|
| **Мікробіологічні показники** | | | |
| ЗМЧ t – 37ºС, | КУО/см$^3$ | ≤ 50 | 1 |
| Загальні коліформи | КУО/100см$^3$ | відсутність | відсутні |
| E.coli | КУО/100см$^3$ | відсутність | відсутні |
| Ентерокок | КУО/100см$^3$ | відсутність | відсутні |
| **Органолептичні показники** | | | |
| Запах: при 20˚С<br>при 60˚С | бали | ≤ 2 | 0<br>0 |
| Присмак | бали | ≤ 2 | 0 |
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | <5 |
| Каламутність | НОК | ≤ 1 | <1 |
| **Фізико-хімічні показники** | | | |
| pH | одиниці pH | 6,5 – 8,5 | 7,85 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм$^3$ | ≤7,0 | 2,0 |
| Кальцій | мг/дм$^3$ | не нормується | 58,1 |
| Магній | мг/дм$^3$ | не нормується | 13,36 |
| Хлориди | мг/дм$^3$ | ≤ 250 | 47,5 |
| Лужність | ммоль/дм$^3$ | не нормується | 2,8 |
| Хлор залишковий вільний | мг/дм$^3$ | ≤0,5 | 0,3 |
| **Санітарно-токсикологічні показники** | | | |
| Амоній | мг/дм$^3$ | ≤ 0,5 | 0,05 |
| Нітрити | мг/дм$^3$ | ≤ 0,1 | 0,014 |
| Нітрати | мг/дм$^3$ | ≤ 50 | 1,69 |
| Алюміній | мг/дм$^3$ | ≤0,2 | 0 |
| ПАА | мг/дм$^3$ | ≤2,0 | 0 |